

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Sekretariat Syd
Vestergade 15
4800 Nykøbing F

Dato: 16. februar 2026

Politiets j.nr. 1900-88110-00012-26

GULDBORGSUND FORSYNING A/S – FORKLARENDE INDLÆG

Miljøstyrelsen har den 15. januar 2026 politianmeldt Guldborgsund Forsyning A/S for at overskride et udledningsvilkår for rensed spildevand. Det pågældende vilkår i Forsyningens udledningstilladelse tillader maksimalt 6 mg/L absolut ammoniumammoniak i spildevandsudledningen fra Tårup Bro renseanlæg.

Guldborgsund Forsyning A/S har følgende bemærkninger og forklaringer til oplysning af sagen:

Guldborgsund Forsyning A/S har på ny undersøgt sagen. I den forbindelse har Forsyningen også genbesøgt sine tidligere bemærkninger vedrørende Tårup Bro renseanlæg og de beskrevne utilsigtede vilkårsoverskridelser, der fandt sted i henholdsvis en gang i 2023 og en gang i 2024, jf. Miljøstyrelsens brev af 6. november 2025 "Kontrol med spildevandsselskabers renseanlæg".

De to overskridelser, der omhandlede ammonium i det rensede spildevand skyldes ubestridt ikke, at Forsyningen har overskredet nogen vilkår i forbindelse med modtagelsen af spildevand til rensning på Tårup Bro renseanlæg. Årsagen skyldes derimod ubestridt forhold, som ikke beror hos Guldborgsund Forsyning A/S.

Det forholder sig med andre ord således, at årsagen/årsagerne til overskridelserne af det nævnte vilkår i Guldborgsund Forsyning A/S' udledningstilladelse kan henføres til en eller flere ukendte virksomheder. Den eller de virksomheder som enten ulovligt uden tilladelse afleder spildevand til kloaksystemet, som hæmmer bakteriernes omsætning af ammonium i renseanlægget, eller afleder spildevand ulovligt via deres tilslutningstilladelse til kloaksystemet, som hæmmer bakteriernes omsætning af ammonium i renseanlægget, hvorefter det modtages på Tårup Bro renseanlæg.

Det fremgår i den forbindelse klart af § 15, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1446/25 om bl.a. spildevandstilladelser m.v., at "*Ved fastsættelse af vilkår i en tilladelse meddelt efter § 28, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, skal kommunalbestyrelsen sikre, at afledningen ikke er til hinder for, at et spildevandsanlæg (her Tårup Bro renseanlæg), der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, kan opfylde sin tilladelse til udledning, herunder at miljøkvalitetskravene for det berørte vandområde sikres opfyldt.*"

Guldborgsund Forsyning A/S
Gaabensevej 116
4800 Nykøbing F
Tlf +45 72 44 12 12
forbrug@guldborgsundforsyning.dk
www.guldborgsundforsyning.dk

Åbningstider:
Man-tors kl. 9.00-14.00
Fre kl. 9.00-12.00



Derfor, og for i videst muligt omfang at kunne tage højde for, at der ikke modtages ulovligt afledt spildevand fra virksomheder, der påfører Guldborgsund Forsyning A/S en risiko for at overskride vilkår i sin udledningstilladelse, har Guldborgsund Forsyning A/S iværksat en række frivillige initiativer.

I tidligere fremsendte bemærkninger til Miljøstyrelsen, hvortil der henvises, har vi beskrevet de hidtil gennemførte tiltag for at forebygge yderligere overskridelser.

Derudover har vi i tæt samarbejde med Guldborgsund Kommune, supplerende besluttet at implementere følgende **frivillige** tiltag for at sikre overholdelsen af grænseværdierne for ammonium, når der ulovligt afledes spildevand til kloaksystemet som hæmmer bakterierne omsætning af ammonium, når spildevandet modtages på Tårup Bro renseanlæg:

- Supplerende dimensionering af kemi til styrkelse af bakteriefloraen i processen.
- Dybere myndighedsinvolvering i arbejdet med identificering af de kilder, der er årsagen/årsagerne til udefra kommende ulovlige forureninger af anlægget.
- Involveringen af kommunen medfører gennemgang af tilslutningstilladelser til virksomheder i oplandet til Tårup Bro renseanlæg, suppleret med konkrete virksomhedsbesøg og opsporingsarbejde, jf. vedlagt mail af 24.11.2025 fra kommunen.
- Installation af ny online PH-måler i indløbspumpestationen på renseanlægget, der registrerer såvel lav som høj PH, hvorved driften opnår hurtigere respons ved unormale PH-forhold og dermed hurtigere kan igangsætte supplerende analyser og øvrige aktiviteter.
- Installation af nye ammoniumsmålere i procestankene hvorved driften opnår hurtigere respons ved unormale ammoniumsforhold. Driften kan dermed hurtigere igangsætte supplerende analyser og øvrige aktiviteter, i de situationer hvor der tilledes spildevand til kloaksystemet, som hæmmer bakteriernes omsætning af ammonium, når spildevandet modtages på renseanlægget.
- Egenkontrolprøver på renseanlægget er intensiveret for hurtige detektering af unormale forhold og for at sikre hurtigere indgriben fra driftens side.
- Tilknyttet ekstern rådgivning i bestræbelserne på at styrke processen og booste bakteriefloraen, således at den i højere grad kan håndtere udefra kommende forureninger.

Samlet set er de beskrevne yderligere tiltag en kombination af nye kemiske løsninger og styrkede interne og eksterne procedurer og samarbejder, som giver Guldborgsund Forsyning A/S forebyggende og beredskabsmæssige redskaber til at forhindre overskridelse af grænseværdierne for ammonium.

Dette på trods af at Guldborgsund Forsyning A/S, ikke er pålagt sådanne vilkår i sin gældende udledningstilladelse.

Resultatet af alle gennemførte egenkontrolprøver og akkrediterede analyser for 2025 viser ingen overskridelser af grænseværdien for ammonium.

Med ovennævnte tiltag og erfaringerne med interne og eksterne kontrolprøver i 2025, er det vores klare forventning, at grænseværdierne for ammonium nu overholdes.

Guldborgsund Forsyning A/S

Gaabensevej 116
4800 Nykøbing F
Tlf +45 72 44 12 12
forbrug@guldborgsundforsyning.dk
www.guldborgsundforsyning.dk

Åbningstider:
Man-tors kl. 9.00-14.00
Fre kl. 9.00-12.00



Guldborgsund Forsyning A/S bestrider ikke de to tilfælde af overtrædelsen af vilkåret i udledningstilladelsen om absolut ammonium.

Ved udmålingen af en eventuel bødestraf skal der imidlertid lægges vægt på de hensyn, som fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 1, jf. lovens § 110, stk. 5. Det fremgår her, at der bl.a. skal tages hensyn til at værne om natur og miljø, bæredygtig samfundsudvikling, respekt for menneskets livsvilkår, bevarelsen af dyre- og planteliv, forebyggelse og bekæmpelse af forurening af luft, vand, jord og undergrund og tilvejebringelse af hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljø og mennesker. Det helt afgørende for udmålingen af bødestrafen er derfor, om der er indtrådt skade på disse hensyn og omfanget heraf i intensitet, varighed og omfang.

I den fremsendte politianmeldelse og af de hermed fremsendte bilag fremgår ingen dokumentation for, at der er indtrådt skade på miljøet, eller at der foreligger en risiko herfor. Miljøstyrelsen opfordres derfor til at dokumentere eksistensen, karakteren og omfanget af skaderne på natur og miljø.

Desuden bemærkes, at Guldborgsund Forsyning A/S ikke har overtrådt nogen vilkår i sin udledningstilladelse ved modtagelsen af afledt spildevand. Videre anføres, at Forsyningen – som nærmere redegjort for ovenfor – er uden skyld i de vilkårsoverskridelser, der skete engang i 2023 og 2024, da årsagen til overskridelserne ubestridt kan henføres til virksomheder, der afleder ulovligt til Tårup bro renseanlæg.

Endelig skal det fremhæves, at Guldborgsund Forsyning A/S mener, at der skal lægges vægt på, at de ovennævnte beskrevne tiltag samt erfaringerne med interne og eksterne kontrolprøver i 2025 skaber en forventning om, at grænseværdierne for ammonium fremadrettet overholdes.

På det foreliggende grundlag er det således den klare opfattelse hos Guldborgsund Forsyning A/S, at selskabet ikke kan straffes med bøde.

Hvis denne skriftlige forklaring giver anledning til spørgsmål eller behov for yderligere, står Guldborgsund Forsyning A/S v/undertegnede til rådighed.

Hvis Sjællands og Lolland-Falsters Politi mod forventning måtte vælge at sende Miljøstyrelsens politianmeldelse videre til anklagemyndigheden, forventer undertegnede at blive orienteret herom forinden.

Med venlig hilsen

Niels Rasmussen

Adm. direktør

Guldborgsund Forsyning A/S

Guldborgsund Forsyning A/S

Gaabensevej 116

4800 Nykøbing F

Tlf +45 72 44 12 12

forbrug@guldborgsundforsyning.dk

www.guldborgsundforsyning.dk

Åbningstider:

Man-tors kl. 9.00–14.00

Fre kl. 9.00–12.00